



ПАСПОРТ

Кабельный канал EKF



1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабельные каналы ЕКФ – это магистральные кабельные каналы, предназначенные для прокладки силовых, слаботочных, информационных коммуникаций открытого типа. Кабель-каналы предназначены для прокладки по сгораемым и не сгораемым основаниям (стены, пол, потолок), с учетом требований ПУЭ, сетей постоянного и переменного тока до 1000 Вольт, внутри помещений.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры	Значения
Бренд	ЕКФ
Материал	самозатухающий ПВХ – композит
Тип замка	двойной замок
Огнестойкость	не поддерживает горение
Заполнение продниками	не более 40% от внутреннего объема
Степень защиты	IP40 (при использовании с аксессуарами)
Гарантия производителя, мес.	24
Цвет	белый, светлое и темное дерево
Рабочие условия окружающей среды	
Температура монтажа, °С	-5...60
Температура хранения, °С	-25... 60
Относительная влажность, %	≤ 75
Окружающая среда	невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, разрушающих полимерные материалы и ухудшающих электроизоляционные свойства изделий

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры приведены в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Наименование	Габариты (ШхВхД), мм	Полезное сечение S, мм²
kkm-12-12	Кабель-канал магистральный (12х12) (120 м) белый ЕКФ	12 x 12 x 2000	130
kkm-15-10	Кабель-канал магистральный (15х10) (144 м) белый ЕКФ	15 x 10 x 2000	135
kkm-16-16	Кабель-канал магистральный (16х16) (84 м) белый ЕКФ	16 x 16 x 2000	230
kkm-20-10	Кабель-канал магистральный (20х10) (96 м) белый ЕКФ	20 x 10 x 2000	180
kkm-25-16	Кабель-канал магистральный (25х16) (40 м) белый ЕКФ	25 x 16 x 2000	360
kkm-25-25	Кабель-канал магистральный (25х25) (32 м) белый ЕКФ	25 x 25 x 2000	563
kkm-40-16	Кабель-канал магистральный (40х16) (30 м) белый ЕКФ	40 x 16 x 2000	576
kkm-40-25	Кабель-канал магистральный (40х25) (24 м) белый ЕКФ	40 x 25 x 2000	900

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабельный канал поставляется в комплектности короб с крышкой, отрезками по 2 метра. На каждый отрезок нанесен штрих-код.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также нормами и правилами в области строительства.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключенном питании!

ВНИМАНИЕ! Кабельные каналы не являются устройствами, обеспечивающими электробезопасность.

5.2 В условиях хранения и эксплуатации кабельные каналы не выделяют в окружающую среду веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты. Изделия из ПВХ по степени воздействия на организм относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

6 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Монтаж кабельных каналов из ПВХ может осуществляться в диапазоне рабочих температур от -5 до +60 °С.
- 6.2 Перед монтажом кабельные каналы, находившиеся при отрицательной температуре, нужно выдержать при комнатной температуре в течение 2 часов. Монтаж осуществляется в соответствии со строительными нормами, правилами и инструкциями.
- 6.3 В процессе монтажа необходимо исключить возможность механических повреждений изделия.
- 6.4 Монтаж кабельных каналов на поверхности осуществляется крепежными изделиями (не входят в комплект поставки), для этого в основании короба предусмотрены специальные отверстия. Рекомендованное количество крепежных элементов – не более чем, через каждые 100 см кабельной трассы.
- 6.5 Допускается использование клеев, двусторонней ленты и других адгезивных материалов для монтажа на поверхности.
- 6.6 Для разделения кабельного канала на отрезки необходимо применять слесарный нож.
- 6.7 Не допускается воздействие на кабельные каналы агрессивных жидкостей (концентрированными кислотами, щелочами, сложными эфирами), а также острыми и твердыми предметами. Очистку поверхности кабельного канала следует производить ветошью с использованием теплого мыльного раствора.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование кабельного канала должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
- 7.2 Транспортирование кабельного канала осуществляется в условиях Ж по ГОСТ 23216 при температуре от – 25 до +60 °С.
- 7.3 Хранение кабельного канала должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от – 25 °С до плюс 60 °С и относительной влажности не более 75%.
- 7.4 В процессе транспортирования и хранения кабельные каналы не должны подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямых солнечных лучей.
- 7.5 При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Кабельные каналы не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов.

Изделие утилизировать путем передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства страны территории реализации.

9 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель: ООО «ТД Урал ПАК». Место нахождения (адрес юридического лица): 614038, Россия, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 48, офис 9. Адрес места осуществления деятельности: 618962, Россия, Пермский край, г. Лысьва, деревня Заимка.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

В период гарантийных обязательств или при возникновении претензий обращаться к продавцу или к производителю.

Гарантийный срок хранения 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года.

Срок службы в помещении с постоянной температурой (без перепада и перехода через 0 °С) 25 лет.

Срок службы в помещении с нерегулируемой температурой 12 лет.

