



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00406

№ ПС 008495

Срок действия с 29.05.2023 г. по 28.05.2028 г.

ОКПД2 27.90.33
код ЕКПС
код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «Марпосадкабель» (АО «Марпосадкабель»).
Адрес: 429570, Чувашская Республика - Чувашия, Мариинско-Посадский
р-н, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 93. ОГРН: 1042135001600.
Телефон: 8-800-555-21-24; 8-499-346-21-24. E-mail: info@mpkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Марпосадкабель» (АО «Марпосадкабель»).
Адрес: 429570, Чувашская Республика - Чувашия, Мариинско-Посадский
р-н, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 93. ОГРН: 1042135001600.
Телефон: 8-800-555-21-24; 8-499-346-21-24. E-mail: info@mpkabel.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2025 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты типа
IEK MarposadCabline FR, выполненные по СТО 57393508-0005-2023
«Кабеленесущие системы. Огнестойкие кабельные линии «IEK
MarposadCabline FR», на основе кабеленесущих систем товарного знака IEK,
производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», и огнестойких кабельных изделий
производства АО «Марпосадкабель», в составе, согласно Приложения № 1 на
бланках № ПС005051, №ПС005052. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в
условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний».
Время сохранения работоспособности, согласно Приложений №№ 2 - 4 на
бланках №№ ПС005053, №ПС005054, №ПС005055.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0878/ТП-23 от 25.05.2023 г.,
Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ», аттестат
аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТО 57393508-0005-2023 «Кабеленесущие системы.
Огнестойкие кабельные линии «IEK MarposadCabline FR»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00406

№ ПС 005051

Приложение №1

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты типа IEK MarposadCabline FR, выполненные по СТО 57393508-0005-2023 «Кабеленесущие системы. Огнестойкие кабельные линии «IEK MarposadCabline FR», на основе кабеленесущих систем товарного знака IEK и огнестойких кабельных изделий производства АО «Марпосадкабель», в составе:

1. Кабельная продукция, выпускаемая по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020, производства АО Марпосадкабель (адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Мариинско-Посадский р-н, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 93):

- Кабели силовые, круглой или плоской формы, с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением токопроводящих жил от 1,5 до 35 мм² включительно, с термическим барьером по токопроводящей жиле, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика с низким дымо- и газовыделением, или полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе экранированные, не распространяющие горение при одиночной и групповой прокладке, огнестойкие, на напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ППГ-Пнг(A)-FRHF;

- Кабели контрольные, с медными жилами, с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,75 до 6 мм² включительно, с термическим барьером по токопроводящей жиле, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика с низким дымо- и газовыделением, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе экранированные, не распространяющие горение при одиночной и групповой прокладке, огнестойкие, на напряжение 0,66 кВ, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВВГнг(A)-FRLSLTx, КВВГЭнг(A)-FRLSLTx, КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF.

2. Продукция производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (адрес: 142100, Российская Федерация, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457):

- Системы кабельных лотков и лестниц металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017;

- Системы кабельных лотков металлических проволочных для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017;

- Трубы гладкие жёсткие из поливинилхлорида и системы крепления к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017;

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00406

№ ПС 005052

Приложение №1

- Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида и системы крепления к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.14-002-83135016-2017;
- Системы каналов кабельных из поливинилхлорида и системы крепления к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.14-004-83135016-2017.

3. Продукция производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» (адрес: 141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д.2):

- Лотки металлические проволочные для электропроводок товарного знака Системы МКТ по ТУ 3449-003-91444636-16;
- Аксессуары для проволочных металлических лотков для электропроводок товарного знака Системы МКТ по ТУ 3449-005-91444636-16.


4. Продукция производства ООО «ПКП «МетЭс» (адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, д. 75):

- Металлорукава и системы крепления к ним товарного знака IEK по ТУ 4833-001-48428865-2016.

5. Продукция производства ООО «СТК» (адрес: 162602, Вологодская область, город Череповец, Московский проспект, дом 51А):

- Трубы сварные прямошовные круглые для электропроводок по ТУ 14-105-001-2018.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00406

№ ПС 005053

Приложение № 2

Время сохранения работоспособности огнестойких кабельных линий для систем противопожарной защиты типа IEK MarposadCabline FR, выполненных по СТО 57393508-0005-2023 «Кабеленесущие системы. Огнестойкие кабельные линии «IEK MarposadCabline FR», на основе кабеленесущих систем товарного знака IEK и огнестойких кабельных изделий производства АО «Марпосадкабель»:

Кабели огнестойкие	Системы кабельных лотков металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017	Системы кабельных лестниц металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.13-002	Системы кабельных лотков металлических проволочных для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, ТУ 3449-005-91444636-16
Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели контрольные, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00406

№ ПС 005054

Приложение № 3

Кабели огнестойкие	Трубы гладкие жёсткие из поливинилхлорида и системы крепления к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017	Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида и системы крепления к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.14-002-83135016-2017	Трубы стальные электросварные прямошовные круглые для электропроводок по ТУ 14-105-001-2018
Кабели силовые, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели контрольные, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВВГнг(A)-FRLSLTx, КВВГЭнг(A)-FRLSLTx, КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00406

Приложение № 4

№ ПС 005055

Кабели огнестойкие	Системы каналов кабельных из поливинилхлорида и системы крепления к ним товарного знака IEK по ТУ 27.33.14-004-83135016-2017	Металлорукава и системы крепления к ним товарного знака IEK по ТУ 4833-001-48428865-2016
Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	—	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели силовые, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	—	Время сохранения работоспособности не менее 60 мин
Кабели контрольные, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF с коробками огнестойкими ПС товарного знака IEK	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин	Время сохранения работоспособности не менее 90 мин

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин

